



PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO
Escala 1:250

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

PAVIMENTO OU SETOR	OCUPAÇÃO	C.I. (MJ/m ²)	Nº DE PAVIMENTOS	PÉ-DIREITO (m)	ÁREA (m ²)
TÉRREO	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL – H2	350,00	01	2,70	410,74
TÉRREO (AMPLIAÇÃO)	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL – H2	350,00	01	2,70	129,49

ALTURA: TÉRREO RISCO: MODERADO ÁREA EXISTENTE: - ÁREA TOTAL: 540,23

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input type="checkbox"/> ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
<input type="checkbox"/> SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES	<input type="checkbox"/> ALARME DE INCÊNDIO
<input type="checkbox"/> SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/> SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
<input type="checkbox"/> COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	<input checked="" type="checkbox"/> EXTINTORES DE INCÊNDIO
<input checked="" type="checkbox"/> CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO	<input type="checkbox"/> HIDRANTES E MANGOTINHOS
<input checked="" type="checkbox"/> SAIDAS DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
<input type="checkbox"/> BRIGADA DE INCÊNDIO	<input type="checkbox"/> RESFRIAMENTO
<input type="checkbox"/> CONTROLE DE FUMAÇA	<input type="checkbox"/> ESPUMA
<input type="checkbox"/> PLANO DE EMERGÊNCIA	<input type="checkbox"/> SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS

RESERVATÓRIOS INFERIOR: - SUPERIOR: 1.000 RTI: - SPK: -
litros

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Estado do Paraná

SETOR DE ENGENHARIA

RUA DR. OSWALDO CRUZ, 555 - CEP 85998-000 / MERCEDES - PR / FONE (45) 3256-8009

OBRA: **CENTRO DIA**
Rua Professor Salvino Vanderlinde / Lote 05 / Quadra 04 / Loteamento Pôr do Sol / Mercedes - PR

ÁREA: **540,23 m²** OCUPAÇÃO: **SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL - H2** PARA USO DO CBMPR

PRANCHA: **01 / 04** CONTEÚDO DA PRANCHA: **PLANTA DE RISCO**
QUADRO DE ESTATÍSTICA

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR** **LAERTON WEBER**
CNPJ: 98.7193750001-23 CPF: 045.304.219-88

DESENHO: **SCO** RESPONSÁVEL TÉCNICO: **SIMONI CIPRIANI ODORIZZI**
ARQUITETA E URBANISTA CAU: A257311-3 DATA: **ABRIL/2026** ESCALA: **INDICADA**